




„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **72/18**

PRODUCENT: **P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbańska**
Szczury 33B, 63-450 Sobótka
METODA BADANIA: **PN-EN 303-5:2012**
PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe**
automatyczny
TYP: **TECHNIX** moc [kW] **38**
NAZWA PRODUKTU: **TECHNIX** moc [kW] **38**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: **18.10.2018**
RODZAJ PALIWA: **węgiel kamienny sortymentu groszek**

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	44	Max 500
OGC	[mg/m ³]	7	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	28	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,2	Min 88,6

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	NORMA 5 klasa (10% O ₂)
CO	[mg/m ³]	17	Max 500
OGC	[mg/m ³]	14	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	33	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,3	Min 88,6

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 72/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował:
KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 23.11.2018.

Formularz B-3

ŚLUSARSTWO - KOTLARSTWO, BOGDAN WITKOWSKI, TOMICE, UL. WODNA 6, 63-308

JEST POSIADACZEM LICENCJI TECHNIX NR 34/07/2019 I JEST UPOWAŻNIONY DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM ZAŚWIAADCZENIEM

P.P.H.U. TECHNIX
Monika Puszkar-Urbańska
Szczyry 33B, 63-450 Sobótka
NIP 622-260-94-72