



# INSTYTUT ENERGETYKI

Instytut Badawczy

01-330 Warszawa, ul. Mory 8  
e-mail: [instytut.energetyki@ien.com.pl](mailto:instytut.energetyki@ien.com.pl)  
www: [ien.com.pl](http://ien.com.pl)  
nr konta: 22 1160 2202 0000 0000 2987 3013

tel. 22 3451-200  
fax 22 836 63 63  
Regon: 000020586  
NIP: 525-00-08-761  
KRS: 0000088963

LABORATORIUM BADAWCZE KOTŁÓW I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828



## URZĄDZENIE PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

### ŚWIADECTWO

Nr OS/797/CUE/18

potwierdzające, że :

**kotły wodne typu Technix**

o nominalnych mocach cieplnych 24, 30, 38 i 48 kW,  
z automatycznym podawaniem paliwa stałego, opalane węglem kamiennym sortymentu groszek

produkowane przez:

**P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkars-Urbańska**  
**63-450 Sobótka, Szczury 33B**

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania 5 klasy.


Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez:  
Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach  
z badań nr 184/18-LG i 287/18-LG.

Nie badane kotły typu Technix o znamionowych mocach cieplnych 30 i 38 kW spełniają wymagania dotyczące ochrony środowiska ponieważ zgodnie z punktem 5.1.4 normy PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotłów jednego typoszeregu o jednakowej budowie i stosunku nominalnej mocy cieplnej największego do najmniejszego kotła równym 2:1 badania typu wykonuje się dla najmniejszego i największego kotła. Nie badane kotły mieszczą się w tych przedziałach.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych zmian technicznych w produkowanych urządzeniach w stosunku do urządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego uzgodnienia z Laboratorium, które wydało świadectwo.


**Okres ważności świadectwa**  
**od 08.2018 do 08.2021**

Kierownik Laboratorium Badań Kotłów  
i Urządzeń Grzewczych

  
(podpis)

**INSTYTUT ENERGETYKI**  
Instytut Badawczy  
Zakład Badań  
Urządzeń Energetycznych CUE  
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 1  
tel. 42 640-08-21

Kierownik Zakładu Badań Urządzeń  
Energetycznych

  
(podpis)

Łódź; dnia 17.08.2018 r.

ŚLUSARSTWO - KOTLARSTWO, BOGDAN WITKOWSKI, TOMICE, UL. WODNA 6, 63-308

JEST POSIADACZEM LICENCJI TECHNIX NR 34/07/2019 I JEST UPOWAŻNIONY DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM ZAŚWIADCZENIEM

Strona 1 z 2

P.P.H.U TECHNIX  
Monika Puszkars-Urbańska  
Szczury 33B, 63-450 Sobótka  
NIP 622-260-94-72