



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO  
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

**LABORATORIUM BADAWCZE**

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



## ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : 50/18

PRODUCENT: **P.P.H.U. TECHNIX Monika Puzskar-Urbańska**  
METODA BADANIA: **PN-EN 303-5:2012**  
PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe**  
TYP: **automatyczny**  
NAZWA PRODUKTU: **TECHNIX** moc [kW] **9**  
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**  
KLASA KOTŁA: **5**  
DATA WYKONANIA BADAŃ: **25.07.2018.**  
RODZAJ PALIWA: **węgiel kamienny sortymentu groszek**

### WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O <sub>2</sub> )	9,2 kW
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	287	NORMA 5 klasa (10% O <sub>2</sub> ) Max 500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	3	Max 20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	3	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,0	Min 88,0

  

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O <sub>2</sub> )	2,5 kW
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	408	NORMA 5 klasa (10% O <sub>2</sub> ) Max 500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	5	Max 20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	2	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	89,3	Min 88,0

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 50/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”  
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.  
Laboratorium Badawcze  
ul. Odlewnicza 1  
26-220 Stąporków

Stąporków, dn. 20.08.2018.

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Salechowicz

Formularz B-3

ŚLUSARSTWO - KOTLARSTWO, BOGDAN WITKOWSKI, TOMICE, UL. WODNA 6, 63-308

JEST POSIADACZEM LICENCJI TECHNIX NR 34/07/2019 I JEST UPOWAŻNIONY DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM ZAŚWIADCZENIEM

P.P.H.U. TECHNIX  
Monika Puzskar-Urbańska  
Szczury 33B, 63-450 Sobótka  
NIP 622-260-94-72